СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00662/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КНАУФ ГИПС" (ООО "КНАУФ ГИПС").
Место нахождения: Московская область, город Красногорск. Адрес места нахождения: 143405, РОССИЯ, Московская область, город Красногорск, улица Центральная, дом 139. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025002863049. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5024051564. Телефон +7 495 937 95 95 , адрес электронной почты info@knauf.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИНТЕРКОМ" (ООО "ФИНИНТЕРКОМ").
Место нахождения: Челябинская область, город Озерск. Адрес места нахождения: 456787, РОССИЯ, Челябинская область, город Озерск, улица Октябрьская, дом 37.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027401184007,
Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7422025711.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780.
Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон: 74953089208, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытия на основе красок водно-дисперсионных для внутренних работ: КНАУФ-Вайсдэкке (ВД-АК-201), КНАУФ-Вайсванд (ВД-АК-201) (общий расход при нанесении на негорючее основание не более 200 мл/м²), выпускаемых по ТУ 20.30.11-035-04001508-2018. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 20.30.11.120

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8659/РС от 21.01.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.4754.9747 выдан 22.12.2021 г. ОС СМ Общества с ограниченной ответственностью «РОСТ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.13АБ68. Примененная схема сертификации 5с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Условия хранения: в плотно закрытой таре в крытых складских помещениях на поддонах или стеллажах при температуре выше 5 °С. Допускается хранение красок при отрицательной температуре, но не ниже минус 40°С и не дольше одного месяца. Срок хранения красок – 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 26.01.2022 **по** 25.01.2027

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Шитиков Владимир Юрьевич (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

М.П.

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Литвинов В.А. (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))